



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071
тел./факс 42-64-06, 42-65-55, www.ugpn.ru, E-mail: ugpnuln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску

433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

Предписание № 89/1/52

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
КУНДЮКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

директору Салминой Елене Николаевне

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (заместителя Главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Хайретдинова Ильдуса Ревкатовича от 08.08.2019 года № 89, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: "15" августа 2019 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин., "11" сентября 2019г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена плановая, выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Сучковым Николаем Владимировичем в зданиях и помещениях МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУНДЮКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу: 433604, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кундюковка, ул. Школьная, 20

При проведении проверки присутствовали: Салмина Е.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 42 (в)	01.09.2020 год	
2.	На складе продуктов эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 42 (в)	01.09.2020 год	
3.	На складе овощей эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 42 (в)	01.09.2020 год	
4.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада продуктов (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
5.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада овощей (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
6.	Помещение коридора по направлению туалета не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.	ФЗ № 123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 54; п. 4 НПБ 110-03.	01.09.2020 год	
7.	Высота запасного эвакуационного выхода в свету около мужской раздевалки 1,90 м (по факту 1,73 м)	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, п. 1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.2.5	01.09.2020 год	
8.	Ширина эвакуационного выхода из коридора на улицу около мужской раздевалки в свету менее 1,2 м. (по факту 0,7 м.)	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4; СП 1.13130.2012 п. 5.2.14; СНиП II-2-80 п.4.6	01.09.2020 год	
9.	Высота запасного эвакуационного выхода из спортзала в свету менее 1,90 м (по факту 1,87 м)	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, п. 1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.2.5	01.09.2020 год	
10.	Ширина эвакуационного выхода из коридора на улицу около мужской раздевалки в свету менее 1,2 м. (по факту 0,66 м.)	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4; СП 1.13130.2012 п. 5.2.14; СНиП II-2-80 п.4.6	01.09.2020 год	
11.	Деревянные конструкции навеса здания не подвержены обработке огнезащитным составом (подтверждающие документы не предоставлены)	СНиП 2.01.02-85* п.1.8	01.09.2020 год	

12.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения школы от помещений дома культуры, выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
13.	Выход на чердак из коридора выполнен через деревянный люк обитый железом. Требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 Федерального закона от №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013; СНиП II-2-80 п.4.11	01.09.2020 год	
14.	Выход на чердак из коридора выполнен через деревянный люк обитый железом. Требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 Федерального закона от №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013; СНиП II-2-80 п.4.11	01.09.2020 год	
15.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение костюмерной (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
16.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение архива (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
17.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение книгохранилища (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. Установлена деревянная дверь.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.09.2020 год	
18.	Для отделки стен в коридорах школы применены строительные материалы с более высокими показателями пожарной опасности чем КМ1 (для отделки стен применены бумажные обои).	ФЗ №123-ФЗ часть 4 статьи 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134, табл. 29	01.09.2020 год	

19.	Аварийное освещение у пульта пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, а именно: не подключено к сети.	ППР в РФ п. 61	01.09.2020 год	3
-----	---	----------------	-------------------	---

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

(подпись)

"11" августа 2019 г.



Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору
Суяков Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"11" августа 2019 г.

директор С.А. Сидорова С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)